



ПАСПОРТ  
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем  
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д. 25

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Общее образование (Начальное образование, основное общее образование, среднее общее образование, общеобразовательная деятельность)

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 14817,8 кв. м.

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или помещение на \_\_\_\_\_ этаже),  
\_\_\_\_\_ кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 29771 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 г. Липецка

Адрес места нахождения организации: обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д. 25

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная собственность

Административно-территориальная подведомственность (муниципальная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Департамент образования администрации города Липецка  
обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. А

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: Общеобразовательная

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 800 посещаемость, 800 пропускная способность

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому,

дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха К, О, Г, С, У

### III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Предусмотреть места для автотранспортных средств для инвалидов; оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения;
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	оборудовать места отдыха для лиц с нарушением ОДА (О), предусмотреть наличие тактильной полосы, предусмотреть наличие тактильной полосы, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, установить поручни с двух сторон на нормативной высоте, установить тактильную полосу перед маршем, увеличить ширину марша до 100 см., предусмотреть наличие тактильной полосы, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, установить внутренние пандусы, установить поручни с двух

		<p>сторон на нормативной высоте, установить тактильную полосу перед маршем, предусмотреть установку внутренних пандусов, установить поручни с двух сторон на нормативной высоте, установить поручни с двух сторон, предусмотреть пути движения к зоне целевого назначения(классы начальной школы) для инвалидов-колясочников</p>
5	пандусы	<p>предусмотреть установку внутренних пандусов</p>
6	подъемные платформы (аппарели)	<p>предусмотреть подъемник для инвалидов</p>
7	раздвижные двери	<p>Предусмотреть раздвижные двери во входной группе</p>
8	доступные входные группы	<p>установить не скользкое покрытие, привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, изменить горизонтальные завершения поручня на высоте до 85-95 см., установить тактильную полосу перед маршем, изменить высоту верхних поручней до 85-95 см., увеличить высоту нижних поручней до 70 см., увеличить глубину разворотной площадки до 150 см., уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., установить не скользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам, установить тактильную полосу перед</p>